



SINTECT/SP

Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos e Similares de São Paulo, Grande São Paulo e Zona Postal de Sorocaba

Sede: Rua Canuto Do Val, 169, Santa Cecília | Tel: (11) 3822 5598
Subsede Jaguaré: Rua Jaguaré Mirim, 316-A, Vila Leopoldina | Tel: (11) 2537-8830
Subsede Sorocaba: Rua Mato Grosso, 265 - Santa Terezinha/Sorocaba | Tel: (15) 3211 4461
Subsede Santo André: Rua Alala, 60 - Santo André | Tel: (11) 2325 5598
Subsede Guarulhos: Rua São Domingos, 246, Centro/Guarulhos | Tel: (11) 2408-6887
Subsede Zona Sul: Av. Vítor Manzini, 441, Sobreloja - Santo Amaro | Tel: (11) 3832-2053

O SINTECT/SP É FILIADO À



Ofício nº 4860/2026

São Paulo-SP, 31/03/2026

Assunto: Solicitação urgente de manutenção – CEE Água Branca

Processo Referência: 026001.004109/2026-44

Ao Superintendente Estadual de São Paulo Metropolitana
Ricardo Aparecido Dos Reis

Ao Gerente Regional de Pessoas - GEPES/SE-SPM
Fábio de Souza Andrade

Ao Subgerente das Relações do Trabalho - SGREO/GEPES/SPM
Luís Carlos dos Santos

Prezados Senhores,

O SINTECT/SP vem respeitosamente à presença de V.Sas., relatar e solicitar providências urgentes quanto às condições estruturais e de segurança no CEE Água Branca, especialmente no que se refere à ausência de manutenção elétrica, hidráulica, bem como de coifas e sensores de fumaça na unidade.

Conforme informações recebidas dos trabalhadores, a falta de manutenção preventiva e corretiva resultou em um grave incidente de superaquecimento na fiação dos ventiladores, ocasionando um princípio de incêndio na rede elétrica. Tal ocorrência deixou o ambiente de trabalho com forte odor de queimado, tornando-o totalmente insalubre e inadequado para o desempenho das atividades laborais.

Ressaltamos que a situação expõe os trabalhadores a riscos à saúde e à integridade física, além de comprometer a segurança patrimonial da unidade e a continuidade dos serviços prestados à população.

Diante do exposto, solicitamos, em caráter de urgência:

- Manutenção imediata dos ventiladores;
- Revisão completa da rede elétrica da unidade;
- Verificação e regularização dos sistemas hidráulicos;
- Manutenção e/ou substituição das coifas;
- Instalação, revisão e pleno funcionamento dos sensores de fumaça.

Por fim, solicitamos que seja informado a esta entidade sindical o cronograma das ações corretivas a serem adotadas, bem como o prazo para a regularização das condições da unidade.

Sem mais para o momento, manifestamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração



Assinatura(s)

Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Adriane Rodrigues de Sousa**, em 31/03/2026 às 16:32:29, conforme horário oficial de Brasília.

Atenciosamente,

Elias Cesário de Brito Junior

Presidente

Ricardo Adriane Rodrigues de Sousa

Secretário Geral



As assinaturas eletrônicas constantes deste documento, tem como fundamento: **Lei nº 14.063** de 23 de setembro de 2020; Artigos 107 e 219 da **Lei nº 10.406**, de 10 de janeiro de 2002 que Institui o Código Civil; Artigo 10º, §2º da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** de 24 de agosto de 2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no endereço:

<https://sintectsp.sgdd.com.br/api/document/verify/4860/4109/30b059fbd975cc3e25be94b7e1b65ac310d9871efaae75f3cb1faa4ddc1cb18f>